
energinet spørgsmål fra borger, risikovurdering/ beredskabs plan, terre sikring i forhold til befolkningen i Veerst, for brintledning:

spørgsmål til energinet:

fra borger, risikovurdering/ beredskabs plan, terre sikring i forhold til befolkningen i Veerst, for brintledning.

Svar fra energinet:

Tak for jeres henvendelse, hvor I på vegne af en borger i Veerst spørger til risikovurdering, beredskab og sikring i forbindelse med den kommende brintinfrastruktur. Det er forståeligt, og det er noget, vi i Energinet tager meget alvorligt.

Før en brintledning må bygges og tages i brug, skal den designes og dokumenteres efter gældende regler og standarder (fx Gassikkerhedsloven), og myndighederne skal godkende løsningen. Det betyder bl.a., at der gennemføres grundige risikovurderinger af både rørledning og stationer, at der fastlægges sikkerhedsafstande og tekniske sikkerhedsløsninger, og at der udarbejdes beredskabsplaner for, hvordan en evt. hændelse håndteres hurtigt og sikkert.

Når brintinfrastrukturen er bygget og i drift, vil både stationer og rørledning blive overvåget døgnet rundt. Der vil også laves løbende vedligehold og eftersyn. Energinet følger desuden de krav, som relevante myndigheder stiller til kritisk infrastruktur, og sikkerhedsniveauet tilpasses, hvis trusselsbilledet ændrer sig.

Samlet set er formålet, at det skal være trygt at bo og opholde sig i nærheden af brintinfrastrukturen på samme niveau, som vi kender det fra gasinfrastrukturen, som Energinet har drevet sikkert i ca. 40 år. Vi har stor erfaring med at transportere meget store mængder gas på tværs af landsdele og ind og ud af landet, og der har aldrig været alvorlige ulykker eller alvorlige udslip.

Vi håber, at dette besvarer spørgsmålet. I er meget velkomne til at kontakte os igen, hvis I har flere spørgsmål eller ønsker en uddybning.

Med venlig hilsen

Torben B. Andersen

Spørgsmål til energinet:

Der er så dukket nogle flere spørgsmål omkring brint ledningen og stationer/ udluftning.

At der skal bygge noget lige uden for Veerst, ved kirken.

Der er spørgsmålet, var det, det møde i Egtved handlet om, som der stod beskrevet var det noget der vedrørte Egtved, og ikke Veerst.

der har ikke været indkaldt til møde her i Veerst, omkring anlægget ved Veerst.

kan du forklare det i forhold til jeres tiltag ved Veerst og hvorfor der ikke har været indkaldt til info møde her i Veerst.

Vi har ikke se nogen lokalplan for dette projekt.

Der er også spurgt ved kommunen hvorfor vi ikke har hørt noget her i Veerst omkring placering af station til biogasledning ved energinet. Steffen sender forespørgsel.

Svar fra energinet:

Tak for henvendelsen.

Energinet afholdt i foråret 2025 en række Åbent Hus-arrangementer i forbindelse med, at natur- og miljøundersøgelser for en mulig brintforbindelse mellem Esbjerg og Tyskland blev igangsat. Der blev afholdt i alt fire møder, herunder i Esbjerg og Egtved. På møderne var der mulighed for at se kort over den forventede linjeføring fra Esbjerg over Veerst og ned til Frøslev, høre mere om undersøgelserne og generelt stille spørgsmål til projektet. Alle ejendomme inden for undersøgelsesområderne, der strækker sig ud til 600 meter fra den forventede rørlednings placering, blev inviteret til Åbent Hus-arrangementerne.

Der arbejdes i projektet med en række stationsarealer samt både en nybygget og en konvertering af en eksisterende rørforbindelse, der skal forbinde dansk brintproduktion med aftag i Tyskland. I takt med at projektet modnes, og designet skrider frem, tilbyder Energinet at besøge alle ejendomme, der

berøres direkte af de fremtidige anlægsaktiviteter for at få input, så der tages størst muligt hensyn til ejendommene.

Der har endnu ikke været indkaldt til nabomøder ved de stationer, der skal etableres, udover Åbent Hus-arrangementerne for berørte lodsejere. I forhold til dialog med lokalområder som Veerst forventer Energinet at afholde en række informationsmøder om projektet i efteråret 2026. Programmet for disse er endnu ikke fastlagt, og der er endnu ikke booket lokaler. Naboer vil modtage en invitation i e-Boks, og der vil også blive indrykket annoncer i lokale aviser.

Venlig hilsen

Torben Bonde Andersen

Seniornaboretskonsulent

Asset Integrity

Mobil: +4525194639

TOBAN@energinet.dk

spørgsmål til energinet:

Vi har borger i Veerst der ikke forstår, hvordan kan I begynde at lave en kompressor station uden info til borger i Veerst eller høring omkring kompressor station.

Der blev holdt et Mødet i Egtved, blev det på mødet i Egtved besluttet at kompressor stationen skulle ligge i Veerst.

Alm forståelse her i Veerst er det møde i Egtved, handlet om en kompressor station i Egtved og ikke i Veerst.

Indbydelse i avisen står der intet om Veerst, vedhæftet indbydelse fra avisen.

Borger i Veerst vil gerne have en forklaring på hvorfor I indbyder i vejle kommune, og ikke vejen kommune, når det handler om Veerst i vejen kommune.

Hvorfor har i ikke nævnt Veerst, når det er Veerst det drejer sig om i jeres indbydelse? Egtved er ikke i vejen kommune men i vejle kommune.

Hvordan kan I pludselig bare lægge den i Veerst, uden høring eller info møde til borgeren i Veerst?

Hvorfor ikke et møde i vejen kommune når det åbenbart drejer sig om vejen kommune? det er jo ikke i orden at lave info møde i vejle kommune når det drejer sig om vejen kommunen.

Det var intet om at kompressor stationen skulle ligge i Veerst, som vi kunne læse i indbydelsen til mødet i Egtved.

Borger i Veerst vil gerne vide noget omkring støj fra udluftningen hvor mange DB. Og hvad er det tilladt støj Nivå. Hvad er grænsen i DB?

Bliver der hele dagen der vil være larm fra kompresser stationen?

Eller er der bestemte tider der vil være larm?

Hvordan er larmen fra kompresser stationen? hvad er frekvensen? er det korte pift eller flere efter hinanden, eller er det en konstant summen?

Hvad vil lysforureningen fra anlægget på jorden og fra skorstenen?

Hvad kommer der ud af skorstenen?

Det er ikke muligt at finde power point fra møde i Egtved, hvorfor?

Eller hvor kan vi finde power point fra mødet i Egtved?

Svar fra energinet:

Svar på spørgsmål fra borger(e) i Veerst

Tak for jeres henvendelse. Vi har fuld forståelse for, at det kan give anledning til bekymring og frustration, hvis man som borger oplever usikkerhed om, hvad der er planlagt i lokalområdet, og hvornår man bliver informeret. Derfor vil vi gerne besvare jeres spørgsmål så tydeligt som muligt.

Stationens placering, høringsproces og lokation for Åbent Hus-mødet

Mødet i Egtved var et Åbent Hus-arrangement, hvor lodsejere og andre interesserede kunne tale med Energinets medarbejdere og rådgivere om projektet, herunder naturundersøgelser, linjeføring og stationer. Der blev ikke truffet beslutninger om projektet. Formålet var at informere om projektet og give mulighed for dialog og spørgsmål.

Vi forstår godt, at det kan have skabt forvirring, at Veerst ikke var nævnt direkte i annoncen for mødet. Kortet i annoncen var alene illustrativt og viste den overordnede linjeføring for projektet. Det viste derfor ikke de konkrete placeringer af de forventede ni stationer langs rørledningen, herunder stationen i Veerst.

Brintinfrastrukturprojektet skal vedtages ved en anlægslov, som behandles i Folketinget. Som led i den proces udarbejdes der en miljøkonsekvensvurdering, som fremlægges og sendes i offentlig høring i forbindelse med lovbehandlingen. Det betyder, at det samlede projekt – herunder miljøforhold – bliver vurderet i én samlet proces.

Vi er opmærksomme på, at denne proces kan opleves anderledes end den proces, mange kender fra andre projekter. I dette tilfælde gennemføres høringen ikke som en særskilt proces tidligt i forløbet, men som en del af den samlede behandling af lovforslaget. Energistyrelsen er myndighed og har ansvaret for det lovforberedende arbejde.

Når det er sagt, har vi stor forståelse for ønsket om information og mulighed for at stille spørgsmål, særligt når et projekt berører ens nærområde. Derfor har vi løbende dialog

med borgere, lodsejere og lokalsamfund, og vi vil fortsat prioritere information og mulighed for spørgsmål gennem åbent hus-arrangementer, informationsmøder og direkte kontakt.

Da projektet strækker sig over ca. 134 km, er det desværre ikke muligt at afholde møder i alle berørte lokalsamfund. Vi forsøger derfor at finde lokaler, som ligger så centralt som muligt for flere berørte områder, og som samtidig har plads, gode adgangsforhold samt de praktiske rammer med mulighed for forplejning, som arrangementerne kræver. Vi har dog forståelse for ønsket om et mere lokalt møde, og derfor vil vi meget gerne invitere jer til ekstraordinært møde efter sommerferien, hvor vi forventer at kunne dele

Til arbejdsbrug/Restricted

mere viden om det tekniske design af stationerne og besvare spørgsmål. Vi vil i den forbindelse gerne vide, hvor mange som ønsker at deltage?

Derudover forventer Energinet at invitere til informationsmøder i løbet af efteråret i forbindelse med opstart af de arkæologiske forundersøgelser langs linjeføringen. Tid og sted er endnu ikke fastlagt for disse møder. Naboer og berørte borgere vil modtage en invitation i e-Boks, og derudover vil vi informere via nyhedsbrev og annoncering i lokale aviser. Vi håber, at alle interesserede vil deltage i disse møder. Der er allerede løbende dialog med de lodsejere, der skal lægge jord til rørledning og stationsanlæg.

På projektets hjemmeside kan man finde mere information om projektet. Her findes også et interaktivt kort over den planlagte linjeføring og stationernes placering. Hvis man ønsker løbende opdateringer, kan man tilmelde sig projektets nyhedsbrev på hjemmesiden.

Støj, lysforurening, skorsten

Stationen i Veerst er ikke en kompressorstation, men en såkaldt M/R station (måle- og regulatorstation). Det er et anlæg, hvor f.eks. tryk og flow reguleres, og hvor brintens mængde og kvalitet kan måles. Det er derfor væsentligt at skelne mellem de to typer anlæg, da deres funktion og påvirkning af omgivelserne ikke er den samme. Vi er opmærksomme på, at bekymring om støj fylder meget, når man bor tæt på et kommende anlæg. Under almindelig drift vil anlægget blive projekteret, så støjen kan overholde de vejledende grænseværdier fastsat af Miljøstyrelsen – se information på Miljøstyrelsens hjemmeside.

På nuværende tidspunkt er projektet fortsat i designfasen, og derfor kan vi endnu ikke oplyse et endeligt støjniveau i dB. Der kan i særlige situationer, for eksempel ved vedligehold og ved tømning af røret, forekomme kortvarige støjhændelser, som adskiller sig fra den almindelige drift. Vurderingerne af støjpåvirkningen vil indgå i de miljømæssige vurderinger til anlægsloven.

Anlægget vil ikke være permanent oplyst, og der er ikke krav om orienteringslys på skorstenene. Ved tilsyn og vedligehold kan der i perioder være behov for arbejdslys. I så fald vil lyskilderne blive placeret og afskærmet med hensyn til naboer, så lysgener begrænses mest muligt.

Når det gælder spørgsmål om, hvad der kommer ud af skorstenen, kan der i forbindelse med drift periodisk være behov for at tømme dele af rørsystemet, og i sådanne situationer kan der blive udledt brint via anlæggets afblæsningsystem. De konkrete forhold omkring dette – herunder eventuelle miljøpåvirkninger – bliver vurderet som en del af det videre projektarbejde og miljøvurderingen.

Til arbejdsbrug/Restricted

Materiale fra mødet i Egtved

Der blev ikke holdt et egentligt oplæg til Åbent Hus-arrangement i Egtved, og derfor findes der ikke en PowerPoint-præsentation fra mødet. På hjemmesiden kan man i stedet finde informationsfolderen fra Åbent Hus-arrangementerne samt præsentationerne fra de informationsmøder, der blev afholdt for de direkte berørte lodsejere i efteråret 2025.

Vi håber, at ovenstående er med til at besvare jeres spørgsmål. Samtidig vil vi gerne understrege, at vi har forståelse for det behov for klar information og lokal dialog, som I giver udtryk for. Hvis der er spørgsmål, som I ønsker uddybet allerede nu, er I meget velkomne til at sende dem til os, så vil vi forsøge at besvare dem så konkret som muligt. Vi ser frem til den fortsatte dialog og til at invitere til et møde efter sommerferien.

Venlig hilsen

Torben B. Andersen

Energinet Brint A/S